



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Comprensivo Statale PULCARELLI PASTENA

Scuola dell'infanzia- primaria - secondaria di I grado

Via Reola – 80061 – Massa Lubrense (Na) – Tel.: 081/2133923

Cod. meccan. NAIC8D900T – C.F. 90078430635 - Codice Univoco Ufficio UFCW1J



AI COLLABORATORI SCOLASTICI
IC "Pulcarelli Pastena"
Sito web

OGGETTO: INFORMATIVA SULLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO PERIODICO E DI SORVEGLIANZA ESTINTORI E CHECK LIST OPERAZIONI

Con la presente si ricordano le attività di controllo previste per gli estintori dalla norma UNI 9994-1 del 2013, recepita dal codice di prevenzione incendi nella versione in vigore dal 20.10.2019:

1. Controllo periodico semestrale da svolgersi da parte di ditta specializzata con obbligo di registrazione nel registro dei controlli periodici;
2. Sorveglianza ossia "controllo visivo atto a verificare che le attrezzature e gli impianti antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano facilmente accessibili e non presentino danni materiali accertabili tramite esame visivo. La sorveglianza può essere effettuata dal personale normalmente presente nelle aree protette dopo aver ricevuto adeguate istruzioni".

Per l'attività di sorveglianza la norma UNI sopra citata:

- non prevede una periodicità definita, ma raccomanda comunque una periodicità non superiore a un mese;
- può essere espletata anche da personale aziendale non necessariamente esperto ma a condizione che abbia ricevuto informazioni sufficienti per il controllo visivo dello stato di conservazione dell'estintore.

CHECK LIST delle operazioni da svolgere per l'attività di sorveglianza:

- verificare prima di tutto che l'estintore sia presente nel posto in cui è previsto che stia, che non sia poggiato sul pavimento e che sia adeguatamente segnalato da cartellonistica idonea e conforme al disposto del D. Lgs. 81/2008;
- verificare la presenza del cartellino di manutenzione e controllare sullo stesso che non si sia superata la data prevista per le verifiche semestrali prescritte (punto 1.);
- riscontrare che l'estintore e il suo supporto siano integri;
- controllare che l'estintore non sia stato manomesso; in particolare deve risultare sigillato spinotto di protezione per evitare azionamenti accidentali;
- verificare che le iscrizioni sull'estintore siano leggibili;
- se presente un indicatore di pressione, controllare che l'indicatore sia compreso nel campo verde della scala di lettura.

L'attività di sorveglianza è demandata ai collaboratori scolastici dei vari plessi che operano quotidianamente nei vari piani quale "personale normalmente presente nelle aree protette", i quali in caso di osservazione di un difetto lo segnalano quanto prima al Dirigente scolastico o al responsabile di plesso

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Patrizia Verde

Documento firmato digitalmente

ai sensi del C.A.D. e norme ad esso connesse.

Posta elettronica: naic8d900t@istruzione.it posta elettronica certificata: naic8d900t@pec.istruzione.it

Sito web dell'Istituzione scolastica: www.pulcarellipastena.edu.it